

# СИБУР

ТЮМЕНЬГАЗ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА – ФИЛИАЛ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**СИБУРТЮМЕНЬГАЗ**

(АО «СИБУРТЮМЕНЬГАЗ»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

 И.В. Лукашук  
«19» июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель ЦПО

 С.В. Матвеева  
«19» июля 2021 г.

## ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВАГОНЕ

Дата введения

«19» июля 2021 г.

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция разработана во исполнение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - ППР в РФ), исходя из специфики пожарной опасности вагона и входящего в его состав помещения, и оборудования.

В настоящей инструкции содержатся основные требования пожарной безопасности и противопожарного режима обязательных к выполнению в вагоне филиала АО «СибурТюменьГаз» - «Региональный центр обеспечения производства» (далее - Филиал) расположенного по адресу: г. Нижневартовск, 13 километр Мегионской автодороги.

При обеспечении пожарной безопасности наряду с данной Инструкцией следует также руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

На территории, в зданиях и сооружениях Филиала должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре. Это обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий и выполнением всеми работниками Филиала требований пожарной безопасности.

Все работники Филиала должны допускаться к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном в Филиале.

За нарушение требований пожарной безопасности каждый работник, находящийся в вагоне несет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, обязаны обеспечить своевременное выполнение норм и правил пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований представителей пожарной охраны, а также предложений постоянно действующей комиссии производственного контроля.

### **1. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты.**

1.1. Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы.

1.2. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объекта.

1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и

подъезды к водоисточникам.

1.4. При эксплуатации, прилегающей к вагону территории **запрещается:**

- использовать противопожарные расстояния для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;
- загромождать дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам;
- использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники;
- располагать временные строения и оборудование на территории Филиала без согласования с руководством Филиала, представителями ПЧ-2 ООО «РУСТЭК» и ООО ЧОП «Кардон»;
- загрязнение отработанными ГСМ и сжигание отходов и мусора на территории Филиала.

1.5. На дверях помещений производственного и складского назначения должно быть нанесено обозначение их категории взрывопожароопасной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.6. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

1.7. Запрещено размещать мебель, вешалки для одежды, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю и покрытие, закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

1.8. При эксплуатации помещения вагона **запрещается:**

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных работ, а также при включении электроподогрева использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять открытыми двери;

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски потолков и на лестничных клетках - ступеней и площадок.

1.9. Руководитель Филиала обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

1.10. Руководитель Филиала, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

## **2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.**

2.1. Запрещается выполнять операции на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к загораниям и пожарам.

2.2. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления и т.п., должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратура должны отключаться до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.3. Светильники, электропроводки, кабельные линии и распределительные устройства должны регулярно очищаться от пыли.

2.4. В помещении вагона, необходимо обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2.5. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях.

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и естественное освещение, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений, для удаления дыма и продуктов горения при пожаре.

## **3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.**

3.1. После окончания работы помещение вагона проверяют внешним визуальным осмотром.

3.2. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, могущих повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.

3.3. Покидать помещение следует только при полном устранении неисправностей.

3.4. Закрытие помещений производится после выключения всех электроприборов, света и закрытии окон и форточек.

#### **4. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.**

4.1. Курение в помещении вагона и на территории Филиала **ЗАПРЕЩЕНО**, за исключением специально отведенных для этой цели местах. Места для курения должны быть обозначены знаками "Место для курения".

4.2. Места, предназначенные для курения:

- беседка, расположенная на территории в районе левой части здания УНИМО относительно входа;

- специально отведенное место для курения в помещении автобокса здания РММ.

Места для курения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения (ОП-5), емкостями с водой и урнами.

4.3. Производство работ внутри вагона с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.

4.4. Временные огневые работы допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в постоянных для этой цели местах. Проведение работ без принятия мер, исключающих возникновение пожара (взрыва), запрещается.

Запрещается производить пожароопасные работы без наряда-допуска, оформленного в установленном порядке. В наряде-допуске должны быть указаны условия безопасного производства работ.

#### **5. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);**

5.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) **ОБЯЗАН:**

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по тел.: 01, 101 или 49-37-55 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), задействовать систему оповещения людей о пожаре, сообщить вышестоящему руководству, сменному инженеру Филиала по тел. 49-37-92;

- привести в действие при помощи ручного пожарного извещателя систему оповещения людей о пожаре;

- принять посильные меры по эвакуации людей;

- по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

5.2. Работники при поступлении информации о пожаре, в т.ч. при включении системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, **обязаны** покинуть здание и проследовать к месту сбора. Место сбор определено на территории автомобильной парковки возле здания АБК.

##### **5.3. Работники службы охраны при возникновении пожара обязаны:**

- а) организовать оповещение (информирование) руководства Филиала и дежурных служб;

- б) организовать (осуществить) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- в) осуществить встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5.4. При обнаружении пожара или признаков горения в нерабочее время или при отсутствии на объекте ответственных лиц выполнение мероприятий по п. 5.1 и п. 5.2 возлагается на службу охраны объекта.

**Разработал:**

Эксперт по организации строительства



П.А. Тупал

**Согласовано:**

Главный инженер



И.В. Муханов

Ведущий инженер по ОТ и ПБ



Р.Р. Давлетов